

Открытое акционерное общество
«Концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Энергоатом»)

Проектно-конструкторский филиал
ОАО «Концерн Энергоатом»
(Филиал «Энергоатомпроект»)

Костромское областное общественное
экологическое движение
«Во имя жизни»
Т.И. Добрецовой

156016, г.Кострома,
ул.Профсоюзная, д.44, кв.82

 
Днепропетровский пр. ва, 117545
1 (49) ИСО 9000 01
E-mail: rosatom@pkf.rosenergoatom.ru
Internet: <http://www.rosatom.orc.ru>
ОКПО 17073658 ОГРН 5087746119951
ИНН 7721632827 КПП 772643001

22.10.09 № 51-5-12-5/3583
На № 68 Д-Д-2009 от 14.09.2009

О замечаниях на ТЗ ОВОС

Уважаемая Тамара Ивановна!

В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства и эксплуатации Центральной АЭС (энергоблоки № 1 и 2) в период с 17 августа по 17 сентября 2009 года ОАО «Концерн Энергоатом» проводилось ознакомление общественности и других заинтересованных лиц с проектом технического задания на проведение ОВОС Центральной АЭС (далее – проект технического задания).

14 сентября 2009г. в Журнале учета предложений и замечаний по проекту указанного технического задания Вами были представлены предложения и замечания по проекту технического задания.

Сообщаю Вам, что предметом ознакомления являлся **проект технического задания**. Учету и оценке могут подлежать все предложения, замечания, относящиеся к содержанию (конкретным разделам, пунктам) данного проекта технического задания. Цель выяснения отношения общественности и иных заинтересованных лиц к строительству Центральной АЭС в целом на данном этапе не преследовалась.

Учитывая то, что для ОАО «Концерн Энергоатом» важно мнение общественности, мы внимательно рассмотрели Ваши замечания и предложения и сообщаем свою точку зрения (приложение).

Приложение: ответы на замечания и предложения на 16 л. в 1 экз.

Директор

В.П. Новак

Исп.Настоящая
660-50-01 (доб.125)



Ответы на замечания и предложения по Центральной АЭС

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
1	<p>Общественное экологическое движение «Во имя жизни»</p> <p>Фракция «Зеленая Россия»</p> <p>Комитет солдатских матерей</p>	<p>По пункту № 3 ТЗ «Цель».</p> <p>По статусу ОВОС ...будет ли оценка воздействия на окружающую среду частью материалов для обоснования лицензии <i>на проектирование и строительство АЭС?</i> И если ОВОС будет являться материалами для обоснования лицензирования, то будут ли эти материалы объектом государственной экологической экспертизы? Если эти материалы будут объектом ГЭЭ, тогда необходимо привести примерные сроки проведения ГЭЭ материалов обоснования лицензии на проектирование и строительство АЭС. Необходимо также указать, кто будет получателем <i>лицензии</i>.</p>	<p>Данный вопрос не относится к ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблоков №1 и 2 Центральной АЭС. Материалы ОВОС являются составной частью материалов обоснования лицензии на размещение энергоблоков № 1 и 2 Центральной АЭС. Материалы обоснования лицензии на размещение энергоблоков № 1 и 2 ЦАЭС будут представлены на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) и на общественную экологическую экспертизу, в соответствии с п.3.3.2 приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372. и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 октября 2007 № 688.</p> <p>Материалы обоснования лицензии на размещение энергоблоков №1 и 2 ЦАЭС планируется направить в Ростехнадзор на ГЭЭ в декабре с.г. (п.6 ТЗ на ОВОС – «Предполагаемые сроки проведения работы»).</p> <p>Получателем заключений ГЭЭ материалов обоснования лицензии на размещение энергоблоков №1 и 2 Центральной АЭС является ОАО «Концерн Энергоатом».</p>
		<p>По пункту 5 «Требования к составу и содержанию ОВОС»: - подпункт 5.1</p>	
2		<p>...об утверждении правил отчисления предприятиями...</p>	<p>Данное требование не относится к ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблоков №1 и 2 Центральной АЭС.</p>

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
3		... о финансировании работ по выводу из эксплуатации ядерных установок...	Данное требование не относится к ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблоков №1 и 2 Центральной АЭС.
		Подпункт 5.2 «В материалах ОВОС должны быть представлены следующие сведения»:	
4		...оценка воздействия РАО... на всех этапах утилизации...	Не относится к предмету задания
5		- Оценка радиационных и химических факторов воздействия на население и окружающую среду, в том числе с учетом падения летательного аппарата снаряженного массой не менее 300 тонн , обоснование нуклидного состава, последствия радиационного воздействия с приведением картографических данных.	<p>Оценка радиационных и химических факторов воздействия на население и окружающую среду представлена в материалах ОВОС (ОБИН. Том 5).</p> <p>В соответствии с НП-64-05 «УЧЕТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ», оценивается пригодность площадки для размещения АЭС по результатам выполняемых анализов безопасности при внешних воздействиях. При этом должны учитываться техногенные факторы, для которых частота их реализации равна или больше 10^{-6} 1/год. При расчете частоты реализации техногенного фактора должны анализироваться данные о нарушениях в эксплуатации объектов с источниками техногенных воздействий, обобщенные за многолетний период для исследуемого района или площадки размещения. Такого рода анализы были проведены, по их результатам в проекте ЦАЭС учтен удар турбореактивного самолета <i>Lear Jet-23</i> с массой 5700 кг и скоростью 100 м/с. При его падении учтены следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрузка на строительные конструкции вследствие разрушения фюзеляжа самолета, площадь пятна удара 12 м²; - нагрузка на строительные конструкции при ударе обломка самолета, рассматриваемого как абсолютно твердое тело. В качестве обломка рассматривается турбина двигателя массой 200 кг, диаметром 0,45 м и скоростью 45 м/с; - взрыв и/или горение 200 кг авиационного топлива (авиакеросина).

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
		Необходимо представить в ТЗ следующие сведения:	
6-10			п.6 - п.10 не относятся к предмету задания.
		По пункту 9 «Основные методы проведения работ» добавить:	
11		... включая утилизацию РАО...	Не является предметом данного проекта.
		Раздел 4 Декларации о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков 1 и 2 Центральной АЭС «Местоположение намечаемых к строительству энергоблоков»	
12		Таким образом, выбор площадки с точки зрения тектонических разломов некорректен	Проведенные исследования не подтверждают данное предположение. (ОБИН Том 2, стр.56) Район пункта размещения Центральной АЭС в радиусе 100км в настоящее время асейсмичен. Пункт расположен на относительно безопасном расстоянии от зон потенциального динамического влияния разломов (более 8 км).
13		Склад боеприпасов. Это обстоятельство совершенно не совместимо с атомным проектом	Площадка №2 (расстояние от склада боеприпасов около 15 км) согласно расчетам, находится вне зоны действия поражающих факторов при взрыве взрывчатых веществ (ОБИН. Том 2, стр.137).
14		Куда будет перенесен склад боеприпасов	Переноса склада не требуется.
15		Необходимо дать ответ о глубине залегания подземных вод, о степени заболоченности местности и о количестве точек, в которых ведутся сейсмотектонические исследования	

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
		Наше предложение	
16		Альтернативный вариант по строительству и эксплуатации энергетического объекта.	Альтернативные варианты рассмотрены в ОБИНе (Том.5, стр.15).
17		Мы предлагаем отменить решение о сооружении АЭС...	
		На рассмотрение общественности необходимо представить:	
18		Полную версию ОВОС	С 23 сентября организовано ознакомление общественности и иных заинтересованных лиц с предварительным вариантом материалов ОВОС строительства и эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 Центральной АЭС (ОБИН. Том 5).
19			
20			
		Раздел 15 Декларации «Отходы производства и их утилизация»	
21		Наш вывод	
22		Наш вывод	
23		Существуют ли способы и места окончательной утилизации высокоактивных отходов, образующиеся в результате работы АЭС и переработки отработавшего ядерного топлива	Да, способы утилизации существуют. На ХК «Маяк» работает завод по переработке отработавшего ядерного топлива. Существуют также полигоны захоронения высокоактивных радиоактивных отходов.
24		Наше заявление	
25			
26		Наш вывод	
27		Наш вывод	
		Раздел 16 Декларации	

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
		«Промышленная, радиационная и экологическая безопасность предприятия». Мнение независимых экспертов и наше мнение	
28			
29		Хотелось бы получить в ОВОС проекта ЦАЭС 99% гарантии того, что на ней никогда не случится никакого инцидента	
30		Возможен ли взрыв корпусного реактора под давлением, с учетом сценария развития событий аварии в бухте Чажма в 1985 году	<p>Во-первых, в бухте Чажма в 1985 году взрыва корпусного реактора под давлением не было. Была радиационная авария, вызванная самопроизвольной цепной реакцией при перегрузке топлива. Во-вторых, конструкции энергетического и корабельного реакторов принципиально различны.</p> <p>В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области атомной энергии (ОПБ-88/97, п.1.2.17), проектант должен доказать, что вероятность разрушения корпуса реактора не превышает 10 E-7 на реактор в год. В этом случае разрывы корпусов оборудования и сосудов, изготовление и эксплуатация которых осуществляется в соответствии с самыми высокими требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в число исходных событий не включаются.</p> <p>Такие доказательства в проекте существуют.</p> <p>Взрыв корпуса реактора под давлением невозможен, что подтверждается выполняемыми в проекте расчётами на прочность и многолетней эксплуатацией реакторов ВВЭР.</p>
31		Проект должен включать в себя строительство двойной защитной оболочки ректора	Да. Это проектом учтено.
32		Предусмотреть «улавливатель расплава» ядерного топлива и реакторных конструкций, устанавливаемый под реактором	Да. Это проектом учтено.

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
33		Каков механизм компенсации ущерба здоровью и других видов ущербов для физических лиц в результате радиационной аварии	Максимальный размер компенсации ущерба физическим лицам в результате радиационной аварии нормативными документами не определен. Размер компенсации устанавливается на основании оценки масштабов аварии и размеров ущерба здоровью физических лиц в результате радиационной аварии.
34		Каков максимальный размер компенсаций ущерба физическим лицам в результате радиационной аварии	Сейчас в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится проект закона о гражданской ответственности за ядерный ущерб. После принятия данного закона будет создана стройная система возмещения данного ущерба.
35		Из каких средств выплачиваются компенсации ущерба физическим лицам	Выплата компенсации ущерба может производиться из средств ОАО «Концерн Энергоатом», из средств страхового возмещения по договору страхования между ОАО «Концерн Энергоатом» и Российским ядерным страховым пулом.
36		Таким образом, даже безаварийно работающие АЭС несут серьезную угрозу здоровью населения и окружающей среде	
37		В области нет целостной программы по охране окружающей среды, здоровья населения и нацеленной на защиту экологических прав и интересов будущих поколений. Таковую программу необходимо разработать и опираться на нее при проектировании ЦАЭС	

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
38		Также необходимо до проекта ЦАЭС провести независимый радиационный мониторинг прилегающих к станции регионов	
39		Применение мокрых градирен на ЦАЭС недопустимо	
40		Каков наихудший сценарий при запроектной аварии с разгерметизацией всех защитных барьеров: защитной оболочки энергоблока, корпуса реактора, ТВЭЛов	В проекте АЭС-2006 рассмотрен большой перечень проектных и запроектных аварий. Наибольшие радиационные последствия из рассмотренных запроектных аварий имеет авария с потерей электропитания переменного тока (обесточивание АЭС) с разрывом трубопровода первого контура диаметром 850 мм. Благодаря применяемым в проекте системам безопасности, основанным на пассивных принципах действия, не происходит разрушения физических барьеров на пути распространения радиоактивности. При такой аварии прогнозируемые дозы облучения критической группы населения составят $1,6 \cdot 10^{-1}$ мЗв на все тело и 2,21 мЗв - на щитовидную железу человека. Эти значения существенно ниже дозовых пределов, при которых требуются защитные мероприятия по радиационной защите населения.
41		Какие населенные пункты при наихудшем сценарии с разгерметизацией всех защитных барьеров, будут требовать эвакуации населения	<p>При проектировании определены следующие расчетные характеристики зонирования территории:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. радиус зоны экстренной эвакуации и длительного отселения населения не превышает 800 м (в ограде промплощадки), что исключает необходимость экстренной эвакуации и длительного отселения населения; 2. радиус зоны, в пределах которой возможно введение защитных мер для населения (укрытие, йодная профилактика) после завершения ранней стадии аварии не превышает 3000 м. Эвакуация населения не требуется. <p>Данные радиусы зон определены для условий наихудшей погоды.</p>

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
42		Какова система информирования населения на случай аварии, включая людей, не имеющих доступ к телевидению и радио	Оповещение населения будет производиться по локальной системе оповещения, существующим средствам связи и подвижными средствами, оборудованными громкоговорящей связью, соответствующими структурами АЭС и муниципального образования. Оповещение населения, проживающего в радиусе до 5 км, производится службами АЭС, и в радиусе свыше 3 км - службами муниципального образования.
43		Кто отвечает за информирование населения в случае аварии и, кто несет ответственность в случае проблем, связанных с несвоевременным информированием	Ответственность за информирование населения несет ОАО «Концерн Энергоатом», администрации муниципального образования и области, управления МЧС Костромской области.
44		Кто отвечает за разработку плана действий в случае аварии? Является ли это план доступным для населения	До начала эксплуатации АЭС руководством Центральной АЭС должен быть разработан план мероприятий по защите персонала в случае аварии Центральной АЭС. В случае принятия решения о строительстве Центральной АЭС на территории Костромской области местные органы власти и МЧС РФ разработают план мероприятий по защите населения при радиационной аварии на атомной станции. План мероприятий по защите населения в случае радиационной аварии на атомной станции не является доступным для населения.
45		Кто и из каких средств финансирует резервы финансовых ресурсов для ликвидации последствий аварии в соответствии с планами действий на случай аварии	1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций производится за счет средств АЭС и ОАО «Концерн Энергоатом». 2. Из средств страхового возмещения по договору страхования между ОАО «Концерн Энергоатом» и Российским ядерным страховым пулом.

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
46		Кто финансирует мероприятия по обучению населения действиям на случай аварии	Специальных мероприятий по обучению населения не проводится.
47		Что входит в систему регулярного обучения населения действиям на случай аварии	Специальных мероприятий по обучению населения с учетом особенностей, связанных с наличием АЭС, не предусмотрено.
48		Что из себя представляет инфраструктура защиты населения на случай радиационной аварии в привязке к муниципалитету, на территории которого предполагается строительство АЭС	Вопрос администрации муниципального образования и управления МЧС. К инфраструктуре АЭС для защиты персонала и населения относятся специальные защитные сооружения (убежища, пункты управления аварийными действиями), системы радиационного контроля, связи, оповещения и др., дороги.
49		Какова стоимость инфраструктуры на случай радиационной аварии	Вопрос администрации муниципального образования и управления МЧС.
50		Кто финансирует поддержание инфраструктуры на случай аварии (запасы средств индивидуальной защиты, мосты, дороги, автобусный парк и т.д.)	Вопрос администрации муниципального образования и управления МЧС. Финансирование поддержания инфраструктуры производится из средств муниципальных бюджетов, за счет налоговых отчислений, поступающих от АЭС.
51		Приведите отечественные примеры независимых оценок влияния на здоровье местного населения при работе АЭС в безаварийном режиме	В медицине нет независимой оценки здоровья пациента. Специалист (врач) может быть компетентен или некомпетентен в обсуждаемом вопросе. В России наиболее компетентными специалистами в области воздействия ионизирующего излучения на человека являются сотрудники ГНЦ «Институт биофизики» ФМБА.

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
52		Представьте план мониторинга экологических исследований возможных аварий	В соответствии с НД (п.4.2) СППНАЭ-93 на площадке АЭС организуется экологический мониторинг и на каждом этапе жизненного цикла составляются перечень программ и описание программ наблюдений.
53		Поясните результаты оценки влияния АЭС Германии, работающих в безаварийном режиме, в результате которых было выяснено, что вблизи АЭС уровень заболевания детей лейкемией выше, чем вдали от АЭС	<p>В двух статьях 2008 года приведены результаты исследования немецких ученых – сотрудников центра регистрации рака у детей (German Childhood Cancer Registry). Результаты показывают повышенный риск рака у детей младше 5 лет, живущих вблизи АЭС Германии. Внутри 50км зоны получен повышенный риск (отношение шансов (odds ratio) 1,47. Нижний предел, соответствующий доверительному интервалу, равен 1,16).</p> <p>Прежде всего следует отметить, что сами авторы этого исследования отмечают всю неоднозначность своих результатов. В многочисленных исследованиях проведенных ранее в разных странах, статистически значимого повышения риска заболеваемости раком вблизи АЭС (в отсутствие аварии) не обнаружено. В медицинской статистике исследователи подстерегают многочисленные возможные ошибки. Специалисты по медицинской статистике насчитывают до двух десятков типичных ошибок при медицинских исследованиях и представлении их результатов. Окончательную оценку этим результатам должно дать медицинское сообщество. Собственно, сами авторы оговаривают, что «мы не можем исключить, что этот эффект вызван неконтролируемой систематической ошибкой или простой случайностью». Результаты вызывают сомнения в первую очередь потому, что фоновый уровень доз облучения населения Германии составляет 1,4 мЗв/год, облучение от медицинских исследований в среднем - 1,8 мЗв/год, а облучение от АЭС при наихудших условиях - $3,2 \cdot 10^{-4}$ мЗв/год (на 4 порядка меньше).</p>
54		В каком году предполагается окончательно вывести из эксплуатации Центральную АЭС	Не ранее чем через 50 лет после начала промышленной эксплуатации будет начат процесс вывода АЭС из эксплуатации. Сроки окончательного вывода из эксплуатации будут определены проектом вывода АЭС из эксплуатации, который будет разработан за 5 лет до истечения срока эксплуатации АЭС и будет основываться на уровне науки и техники, достигнутом к тому времени.

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
55		Есть ли программа вывода из эксплуатации Центральной АЭС	В соответствии с нормативными документами, эксплуатирующая организация не менее чем за 5 лет до истечения проектного срока эксплуатации выбирает направление прекращения эксплуатации блока. Направление прекращения эксплуатации блока определяется на основании результатов технико-экономических исследований (ТЭИ). «Программа подготовки блока АС к выводу из эксплуатации» разрабатывается, если результаты ТЭИ показали целесообразность вывода из эксплуатации блока. На основании Программы вывода из эксплуатации будет разработан Проект вывода энергоблока из эксплуатации. Основные вопросы, описывающие процесс вывода АЭС из эксплуатации, будут приведены в соответствующем разделе проекта на сооружение АЭС.
56		В каком виде будет представлена площадка Центральной АЭС после вывода ее из эксплуатации на каждой стадии вывода из эксплуатации	Конкретный вид площадки АС на каждой стадии вывода из эксплуатации энергоблока определяется проектом ВЭ. Проект ВЭ блока разрабатывается на основании результатов комплексного инженерного и радиационного обследования, которое проводится в соответствии с программой ВЭ (см.п.55).
57		С учетом сложившейся ситуации с финансированием вывода из эксплуатации атомных энергоблоков – каким образом заказчик намерен решать проблему недофинансирования и дефицита фонда вывода из эксплуатации АЭС	Не понятно, о какой ситуации говорится? Существует фонд вывода из эксплуатации. Он формируется за счет процентов от выручки, получаемых за продажу электроэнергии. Перечисления поступают в централизованный фонд. Проблема недофинансирования отсутствует.
58		Планирует ли руководство Костромской области участвовать в финансировании вывода из эксплуатации Центральной АЭС	Нет необходимости участия руководства Костромской области в финансировании вывода из эксплуатации Центральной АЭС

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
59		Какое количество местного населения может быть привлечено к строительству при условии соблюдения требования необходимой квалификации и наличии требуемых квалифицированных ресурсов в регионе	Мы заинтересованы, чтобы местное население работало и при строительстве, и при эксплуатации на Центральной АЭС. Привлечение местного населения снижает затраты на размещение работников. Дирекция строящейся станции будет заниматься подбором кадров и персонала.
60		Кто и за чей счет будет обеспечивать жильем, другой инфраструктурой и соцобеспечением строителей из других регионов.	Вопросы обеспечения жильем, соцобеспечением строителей из других регионов будут решаться Заказчиком-застройщиком и подрядчиками за счет Заказчика (в рамках инвестиций, предусмотренных на строительство АЭС).
61		Каков перечень налоговых и других поступлений в муниципальный, региональный и федеральный бюджеты в соответствии с российским законодательством на стадии строительства	Основные налоги: двухблочная станция в год дает порядка 2 млрд. р рублей налоговых отчислений. Из данных налогов НДФЛ, налог на землю идут полностью в местный бюджет, налог на имущество – в бюджет региона. Сказать в процентном соотношении сумму налоговых отчислений в бюджеты достаточно сложно применительно к каждой станции: примерно 50% налоговых отчислений идут в региональные и местные бюджеты. В ходе сооружения станции налоговые отчисления в местный и региональный бюджеты составляют около 9 млрд.рублей. Все подрядные организации начнут отчисления с момента строительства.
62		Каков приблизительный размер поступлений по каждому виду поступления в каждый из бюджетов на стадии строительства.	Ответ п.61
63		Какие населенные пункты области попадают под 30-километровую зону АЭС	По нормативным документам не регламентируется понятие «30-километровая зона». Существуют: зона планирования защитных мероприятий, ее радиус = 3 км; зона экстренной эвакуации и длительного отселения населения радиусом 800 м (в пределах площадки); санитарно-защитная зона (в периметре площадки); зона наблюдений радиусом 13 км.

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
			В зону планирования защитных мероприятий могут попасть в очень маловероятном случае реализации запроектной аварии 6 населенных пунктов: с. Воскресенье (146 чел); дер.Ильинское (1 чел); дер.Семенково (13 чел); дер.Толстиково (12 чел); дер.Пурково (2 чел). Итого-174чел.
64		Каков приблизительный перечень социальных объектов для строительства в зоне вокруг Костромской АЭС с описанием, из которого следовало бы, что объект относится к социальной сфере, в которой заинтересован местный муниципалитет, а не является частью проекта строительства самой АЭС	Перечень социальных объектов будет формироваться в процессе создания проектной документации строительства энергоблоков Центральной АЭС, сумма отчислений на строительство таких объектов ограничена законодательством – до 10% от стоимости объекта (постановление Правительства РФ от 15.10.1992 № 763, с изменениями на 24.08.2002)
65		Насколько достаточно выделение «10% отчислений» местным муниципалитетам для строительства социальных объектов в 30-километровой зоне, и не окажется ли, что часть финансирования будет осуществляться из местного и регионального бюджетов	В сводку затрат включаются (кроме промышленного строительства) объекты на социальные нужды региона. Эти вопросы решают органы регионального управления и муниципалитеты.
66		Каковы финансовые гарантии (специальный фонд и т.д.), что при строительстве АЭС будет соблюдено положение о выделении всех «10% от суммы капстроительства» на социальное строительство	Не требуется финансовых гарантий, т.к. соблюдение законодательства, ответственность, в т.ч. и уголовная ложится на Заказчика-застройщика.

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
67		Почему не выполняется требование 10% отчислений при строительстве Волгодонской АЭС в Ростовской обл. (с указанием стоимости капстроительства и размеров задолженности по отчислениям на строительство соц.объектов и перечень соц.объектов по всем годам строительства)	В постановлении Правительства РФ от 15.10.1992 № 763 сказано: «Включать в сметы на строительство новых и расширение действующих атомных станций затраты на сооружение в определяемых в проекте зонах вокруг этих станций объектов социальной сферы для населения, проживающего в данных зонах, в размере до 10 процентов капитальных вложений, выделяемых на строительство объектов производственного назначения, сверх предусмотренных действующими нормативами в сводке затрат на жилищно-гражданское строительство». Сумма отчислений согласована между Ростовской обл. и Госкорпорацией «Росатом».
68		С чем связано, что региональные власти, на территории которых размещены АЭС, финансируют из региональных бюджетов эти атомные станции (соответствующее решение Союза территорий и предприятий атомной энергетики от 27 апреля 1999 г.)	Нам о таких решениях неизвестно.
69		Планирует ли руководство Костромской области финансировать из областного бюджета строительство Костромской АЭС в случае реализации проекта	Финансирование из областного бюджета на строительство Центральной АЭС не требуется.
70		Сколько рабочих мест может быть предоставлено местному населению с учетом требуемой квалификации, уровня квалификации местных трудовых ресурсов и	Мы заинтересованы, чтобы местное население работало и при строительстве, и при эксплуатации на Центральной АЭС. На пике строительства задействовано около 8 тыс.человек. При эксплуатации АЭС около 20% специальностей требуют специализированного ядерного образования. Все остальные сотрудники – специалисты широко распространенных профессий (электронщики, техники и т.д.). Привлечение местного населения снижает

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
		количеством людей, имеющих соответствующую квалификацию	затраты на размещение работников. Подбором кадров и персонала будет заниматься Дирекция строящейся атомной станции.
71		Сколько рабочих мест будет предоставлено для людей из других регионов	Мы с удовольствием приглашаем на работу соотечественников, которые оказались за рубежом, но продолжают работать в атомной отрасли. Так, например, закрытие Игналинской АЭС в Литве сегодня позволяет нам в определенной степени комплектовать коллективы наших АЭС.
72		Каков уровень зарплаты ИТР и руководящего звена АЭС в абсолютных значениях	Заработная плата на атомных предприятиях достаточно высокая: в этом году средний ее уровень – 39-40 тыс.рублей, в следующем году ожидается – около 45 тыс.рублей.
73		Каков перечень налоговых и других поступлений в муниципальный, региональный и федеральный бюджеты от деятельности АЭС, в соответствии с российским законодательством	Ответ см.п.61.
74		Абсолютные планируемые размеры поступлений по каждому виду поступления в каждый из бюджетов	Ответ см.п.61.
75		Планирует ли руководство Костромской области каким-либо образом напрямую финансировать деятельность АЭС на стадии эксплуатации (например, оплачивая частично электроэнергию для населения, проживающего вблизи АЭС?)	Вопрос администрации Костромской области. См. п.76.

№	Автор	Вопрос (замечание)	Ответ
76		Планирует ли руководство Костромской области использовать налоговые льготы и другие привилегии, определяемые российским законодательством в отношении АЭС	В связи со строительством льгот не будет, а при эксплуатации АЭС существуют примеры, когда региональные власти принимают решение датировать часть тарифа на электроэнергию за счет дополнительных доходов, которые получает региональный бюджет. Применительно к АЭС, некоторые регионы в РФ принимают для себя некую программу, датируя тарифы на электроэнергию с тем, чтобы население, проживающее рядом с атомными объектами, могло лучше развивать свое хозяйство.
77		Как будет организовано «защищенное водоснабжение» для г.Буя и всех прилегающих к станции населенных пунктов	В соответствии с требованиями нормативных документов по размещению АС, при выборе площадки строительства необходимо учитывать расположение водозабора для водоснабжения населенных пунктов. Расположение площадки сооружения Центральной АЭС соответствует данным требованиям. Водозабор г. Буй находится вверх по течению р. Кострома на расстоянии 8 км.; водозабор – поверхностный. Водоснабжение других населенных пунктов осуществляется из подземных водозаборов, на которые АЭС не оказывает влияния.
78		Настаиваем на проведении дополнительных слушаний в г.Костроме, т.к. ЦАЭС объект федеральный и представляет экологическую опасность для всего региона	Вопрос о проведении дополнительных слушаний в г.Костроме относится к компетенции городского депутатского корпуса.
79		Надо стране, у которой столько газа, угля, возобновляемых источников энергии и колоссальной возможности энергосбережения, подсаживаться на выработку электроэнергии, зависящую от импортируемого ресурса	